

Gázterv adat-nyilvántartási előlap

Iktatószám:.....

Fogy hely neve:	Nyőgéri Csicsergő Óvoda			Házszám	Lép. ház	Emelet	Ajtó
Irányítószám:	9682	Helység:	Nyőgér	Utca:	Petőfi Sándor	65/A	
		Hrszám:	143/1		Pf.irs.:		Pf.:
	Név:	Ir.szám:	Helység:	Utca:	Házzs.:	Lp.ház:	Emelet:
Tulajdonos:	Nyőgér Község Önkormányzata	9682	Nyőgér	Petőfi Sándor	15.		

Fogy.tipusa:	Lakossági/ Kommunális / Ipari, keresk./ Nagyüzemi/ Által.díj/ Alapvezeték/ Csatlakozó vez.
Ingatlan tip.:	Családi ház / Társasház / Beépítetlen / Közterület / Gazdasági t. / Mezőgazd.ép. / Egyéb

Készülék (db)	Készülék megnev.	Készülék tip.	Telj.kW	Hőterh.	fogy.m3/h
1 (új)	Kondenzációs fali gázkazán	VAILLANT ecoTEC plus VU INT 256/5-5	30,0	30,6	3,2
1 (megl.)	Nagykonyhai gáztűzhely	KG 2214	24,5	24,5	2,6
1 (megl.)	Háztartási gáztűzhely	KOMFORT ST	8,85	8,85	0,93
	Összesen:		63,35	63,95	6,73

pecsét helye:

Gázelosztó vezeték nyomfok:
kis / közép / nagyközép
Éves fogyasztás:
5000 m3



Tervező neve:	Szatmári Örs
kamarai azonosító:	18-0477
értékesítési cím:	9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50.
telefonszám:	20/5705706
e-mail cím:	szatmari.ors@gmail.com

Alap kategória:	
Új igény:	Referenciaszám:
Meglévő:	Átalakítás (gázigény növekedése nélkül)/Bővítés/Hiánypótlás
Átalakítás	POD azonosító: 39N050 2 7 8 4 4 1 000 8

Fogy.hely (mérési) nyomás:	Nyomásszab. típusa / teljesítmény:
30 mbar	40 m3/h
Mérőelhelyezés:	Mérő típusa / teljesítmény:
beltérben / szabadban / fogadóállomásban	10 m3/h

tervező

Kelt: **2017.** év **augusztus** hó **31.** nap